



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
9742-1-ОВ.0С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

- Основание для разработки чертежей:
 - задание на проектирование, утвержденное директором филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Зап.-Сиб. ж.д. от 25.04.2016г.;
- Настоящая рабочая документация соответствует проекту задания на проектирование, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, свобод правил, других документов, содержащих установленные требования.
Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ:
 - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
 - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
 - СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
 - СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*;
 - СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности;
- Наружные блоки сплит - систем кондиционирования (15шт.) перед выполнением кирпичной кладки демонтировать вместе с кронштейнами. После выполнения фасадных работ наружные блоки закрепить на прежних местах.
- Рабочие чертежи не содержат защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов.
- Выполнение строительно-монтажных работ по настоящей документации возможно при наличии разрешительных документов и согласований госназора.
- Оборудование и материалы, которые применены в данной проектной документации содержат указание на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителя. Замена на эквивалентное оборудование и материалы возможна при условии, что требования к их безопасности, техническим, функциональным и потребительским характеристикам и свойствам, эквивалентны примененному оборудованию и материалу в данной проектной документации.

9742-1-ОВ

Капитальный ремонт здания товарной конторы
одноэтажное, инв.№010001099. Контейнерный терминал
Барнаул 6 г. Барнаул

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгол.	Погн.	Дата	стадия	лист	листоф
Разраб.	Турубина	1				Р	1	
Провер.	Вечканова							
Нач.сект	Ускова							
Нач.отд	Призовская							
ГИП	Таборкин							
Н.контр.	Колонцова							
ГИ	Кузин							

Общие данные.
Кондиционирование. План

"Сибжелдорпроект"
-филиал
АО "Росжелдорпроект"