Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
043-2015-ТС. С	Спецификация	
043-2015-ПЗ	Пояснительная записка	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Принципиальная схема	

Тепловые нагрузки, Гкал/час

	Отопление	Горячая вода	Вентиляция
Контора контейнерной площадки	0. 06406	-	-

1. Рабочий проект выполнен на основании технических условий ООО"Омсктехуглерод" на проектирование индивидуальных тепловых узлов.
2. Технические характеристики оборудования приведены в пояснительной записке.
3. Исходные данные для проектирования:
Расчетный температурный график тепловой сети:
-на отопление 150-95-70°С со срезкой на 130 °С.
-давления Р1/Р2 3. 7/3. 2 кгс/см2
-давления в точке врезки Р1/Р2 9. 7/1. 7 кгс/см2
4. Система горячего водоснабжения отсутствует.
5. Проектом предусмотреа установка элеваторного теплового узла.
6. Монтаж, испытания и приемку работ производить в соответствии со СНиП 3. 05. 03-85 "Тепловые сети", СНиП 3. 05. 01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
7. Антикоррозионное покрытие трубопроводов: два слоя краски БТ-177 по слою грунтовки ГФ-021.
8. После монтажа произвести испытания гидростатическим методом, давлением равным 1. 25 рабочего давления.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами

Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	043-2015-ТС		
						Гараж, проходная ПАО "Трансконтейнер" ул. Рельсовая, 22		
Утв.		Кушнаренко				Элеваторный тепловой узел	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	2
Разраб.		Иванов				Общие данные	ООО НПО "ВЕЛЕС"		