



Условное обозначение	Наименование	Кол-во (шт.)
	Прибор приемно-контрольный "С2000-4"	1
	Источник бесперебойного питания "СКАТ-1200"	1
	Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ".	1
	Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45"	2

Согласовано				
Взам. инв. N				
Подп. и дата				
Инв. N подл.				

Экспликация помещений

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом-ния
	2	3	
1	КПП	17,3	

						НКПЮ-13/53-ПС			
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Контрольно пропускной пункт №2	Стадия	Лист	Листов
Исполнил	Алиев				12.13		П	12	13
Проверил	Карпец				12.13	Система пожарной сигнализации. Расположение оборудования. Прокладка электропроводок.	ООО "Бирюсапромстрой"		
Н.контр.	Баженова				12.13				