



- С2000-АСПТ (АРК1)
С2000-КПБ 1.1
С2000-КПБ 1.2
С2000-КПБ 1.3
С2000-КПБ 1.4
С2000-КПБ 1.5
С2000-КПБ 1.6
С2000-КПБ 1.7
С2000-КПБ 1.8
СКАТ-1200У исп. 5000 (ASR1)

Каждый модуль порошкового пожаротушения отдельным шлейфом на пусковую цепь "С 2000-КПБ"

- С2000-АСПТ (АРК2)
С2000-КПБ 2.1
С2000-КПБ 2.2
С2000-КПБ 2.3
С2000-КПБ 2.4
С2000-КПБ 2.5
С2000-КПБ 2.6
С2000-КПБ 2.7
С2000-КПБ 2.8
С2000-КПБ 2.9
СКАТ-1200У исп. 5000 (ASR2)
С2000-4 (АРК3)

Каждый модуль порошкового пожаротушения отдельным шлейфом на пусковую цепь "С 2000-КПБ"

Условное обозначение	Наименование	Кол-во (шт.)
	Модуль порошкового пожаротушения "МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2"	97
	Прибор приемно-контрольный "С2000-АСПТ"	2
	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	17
	Источник бесперебойного питания "СКАТ-1200У исп. 5000"	2

Экспликация помещений

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом-ния
	2	3	
1	Закрытая стоянка на 3 погрузчика "Kalmag"	396,0	B2
2	Закрытая стоянка на 10 тягачей МАЗ-6430	395,2	B2
3	Электрощитовая	20,0	B4
4	Тепловой узел	16,3	
	Итого	827,5	

НКПЮ-13/53-ПС					
Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Исполнил	Алиев				12.13
Проверил	Карпец				12.13
Н.контр.	Баженова				12.13
Закрытая стоянка для тягачей и погрузчиков				Стадия	Лист
				П	6
Система порошкового пожаротушения Расположение оборудования. Прокладка электропроводок.				Листов	
				13	
				ООО "Бирюсапромстрой"	