



| Условное обозначение | Наименование | Кол-во (шт.) |
|----------------------|--|--------------|
| | Извещатель пожарный пламени, чувствительный элемент на кронштейне. | 24 |
| | Прибор приемно-контрольный "С2000-АСПТ" | 2 |
| | Источник бесперебойного питания "СКАТ-1200У исп. 5000" | 2 |
| | Прибор приемно-контрольный "С2000-4" | 1 |
| | Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45" | 2 |

Экспликация помещений

| Номер помещ. | Наименование | Площадь, м² | Кат. пом-ния |
|--------------|---|-------------|--------------|
| | 2 | 3 | |
| 1 | Закрытая стоянка на 3 погрузчика "Kalmar" | 396,0 | B2 |
| 2 | Закрытая стоянка на 10 тягачей МАЗ-6430 | 395,2 | B2 |
| 3 | Электрощитовая | 20,0 | B4 |
| 4 | Тепловой узел | 16,3 | |
| | Итого | 827,5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|--------|---------|-------|--|-----------------------|------|--------|
| | | | | | | НКПЮ-13/53-ПС | | | |
| | | | | | | Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Закрытая стоянка для тягачей и погрузчиков | Стадия | Лист | Листов |
| Исполнил | Алиев | | | | 12.13 | | П | 7 | 13 |
| Проверил | Карпец | | | | 12.13 | Система пожарной сигнализации. Расположение оборудования. Прокладка электропроводок. | ООО "Бирюсапромстрой" | | |
| Н.контр. | Баженова | | | | 12.13 | | | | |