

Таблица тепловых потоков

Позиция по генплану	Наименование здания (сооружения), помещения	Расчётный тепловой поток, Вт				Всего
		на отопле-ние	на венти-ляцию	на горячее водоснаб-жение	техноло-гические нужды	
1	Склад временного хранения	13300.0	6000.0	—	—	19300.0
2	С.Б.К.Мастерские	48500.0	203550.0	294240.0	—	546290.0
3	Автогараж	109300.0	91000.0	—	—	200300.0
	Итого:	171100.0	300550.0	294240.0	—	765890.0

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N								Лист
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

НКПЮ-13/53 - ТЧ

2