

Рабочее питание

Л11 Л12 Л13

K1

EL1

N

PE

KM2

KM1

QF

C

B

A

4

3

2

1

K1

KM1

N

Л3

Л2

Л1

Нагрузка

KM2

K1

K2

KM1

KM2


K2

EL1

Л11 Л12 Л13

Аварийное питание

QF автоматический выключатель трехполюсный, I_{ном}=6А
KM1 и KM2 пускатели прямого непосредственного пуска,
КТЭ 265А, I_{ном}=265А, цепи управления 220В

						НКПЮ-13/53-ИОС1.3.2			
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Противопожарная насосная станция	Стадия	Лист	Листов
Исполнил	Белкин				12.13		П	7	
Проверил	Карпец				12.13				
						Ящик автоматического включения резерва (АВР). Схема электрическая принципиальная	ООО "Бирюсапромстрой"		
Н.контр.	Баженова				12.13				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.