

Согласовано

Изм. № инв.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B2							
	1. Кран шаровой полнопроходной фланцевый T=100°C Ру=16кгс/см² Ф100	BS 1240		TECOFI	шт	1	15,6	
	2. Клапан обратный шаровый фланцевый Ф100	CBL 3240		TECOFI	шт	1	24,46	
	3.Фланец стальной приварной, Ру=16бар,Ду=100	ГОСТ 12820-80			шт	1		
	4.Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-Ф65х4.5	ГОСТ 3262-75*			м	20,0	7,88	
	Ц-Ф100х5	ГОСТ 3262-75*			м	99,0	13,44	
	5.Отвод 90град. Ф108х4,5	ГОСТ 17375-2001			шт	7	6,5	
	6.Отвод 90град. Ф76х5,0	ГОСТ 17375-2001			шт	13	1,5	
	7. Кран пожарный:							
	1) вентиль пожарный латунный угловой Ру = 10 кгс/см2 Т=50°C Ф65	1Б1р			шт	8	2,1	
	2) головка соединительная муфтовая Ру = 12 кгс/см2 Ф70	ГМ-70 ГОСТ Р 53279-2009			шт	8	0,29	
	3) головка соединительная напорная рукавная Ру = 16 кгс/см2 Ф70	ГР-70 ГОСТ Р 53279-2009			шт	16	0,47	
	4) ствол пожарный ручной Ду спр 19 мм Ру =6 кгс/см2 Ф70	РС-70 ТУ 4854-043-42315166-2002			шт	8	1,5	
	5) рукав пожарный , в скатках L=20.0м Ф66	ТУ 8193-001-46303527-2004			шт	8	8,61	
	6) Шкаф пожарный навесной металлический для ПК й разм. 540х230х1300(н).	ШПК-Пульс-320 НЗК			шт	8		
	6) Заглушка 1-100-1.6 с отверстием 27мм	АТК 24.200.02-90			шт	1		для диафрагмы
	6) Фланец стальной приварной, Ру=16бар,Ду=100	ГОСТ 12820-80			шт	1		для диафрагмы
	8.Окраска труб грунтовкой ГФ-021 в 1 слой				м2	38,36		
	9.Окраска труб краской БТ-177 в 2 слоя				м2	38,36		
	10.Средства крепления для металлических трубопроводов				кг	45,0		

						НКПЮ-13/53-ВК2.С			
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г.Иркутск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Закрытая стоянка для тягачей и погрузчиков	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ширшин		<i>Ширшин</i>	11.13		Р	1	1
Проверил		Карпец		<i>Карпец</i>	11.13				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Бирюсапромстрой"		
Н.контр.		Баженова		<i>Баженова</i>	11.13				