

[illegible]

Данный проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования и предусматривает мероприятия, обеспечивающие экологическую, санитарно-гигиеническую и пожарную безопасность при эксплуатации здания


Главный инженер проекта Карпец С.О.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (конец)	
3	План на отм. 0.000	
4	Схема системы В2	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.900-10 вып.4	Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры	
	для сетей и сооружений водопровода и канализации	
Серия 5.900-7 вып.4	Опорные конструкции и средства крепления стальных	
	трубопроводов внутренних санитарно - технических систем	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
НКПЮ-13/53-ВК2.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	1 лист

Наименование систем	Потребный напор на вводе, м. вод. ст.	Расчетный расход воды				Установленная мощность электродвигателей, квт.	Примечание
		м3/сут	м3/ч	л/с	при пожаре л/с		
противопожарный водопровод-В2	26,60	112,32	37,44		2х5,2		

В2 Водопровод противопожарный

						НКПЮ-13/53-ВК2			
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г.Иркутск			
Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Ширшин			11.13	Закрытая стоянка для тягачей и погрузчиков	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпец			11.13		Р	1	4
						Общие данные (начало)	ООО "Бирюсапромстрой"		
Н.контр.		Баженова			11.13				