



ПАО «ТрансКонтейнер»  
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19  
телефон: +7 (495) 788-17-17  
факс: +7 (499) 262-75-78  
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

03.10.2018 № б/н

### Разъяснения

**положений документации о закупке открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-ЦКПЗС-18-0080 по предмету закупки «Текущий ремонт по замене противопожарных стекол в перегородках помещений офисного здания, инв. № 021/01/00000001, условный № 77-77-11/151/2012-721, расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 19» (Открытый конкурс)**

**Вопрос:** Здравствуйте! Мы производим противопожарное и защитное стекло и стеклопакеты из него. Для подготовки корректного предложения мне необходимо знать толщину стоящих стеклопакетов и конструкцию перегородок. В идеале, мне нужно осмотреть конструкции. Под Ваш запрос подходит стекло Pyrobel 16 (Европа), или Щит (Россия). Готов приехать на объект по приглашению.

**Ответ:** конструкция перегородок состоит из алюминиевого профиля, огнестойкого стеклопакета толщиной 17 мм и резиновых уплотнительных прокладок. Осмотреть конструкции можно в любой день с понедельника по пятницу с 9-00 по 18-00 по московскому времени, предварительно оставив заявку на посетителя контактному лицу Джамалдинову Намику Гаджимурадовичу, номер 8 (495) 788-17-17 доб. 15-09 в рабочее время.

Председатель постоянной рабочей группы  
Конкурсной комиссии аппарата управления

В.В. Глушков