



Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  
на Забайкальской железной дороге  
672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. 2  
телефон: +7 (3022) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58  
e-mail: zabzd@trcont.com, [www.trcont.com](http://www.trcont.com)


03 сентября 2019 № НКПЮ-119

**Разъяснения положений документации  
о закупке способом запроса предложений в электронной форме среди  
субъектов малого и среднего предпринимательства № ЗПэ-МСП-  
НКПЗаб-19-0023 на поставку кабеля силового для производства  
строительно-монтажных работ по реконструкции подкранового пути,  
продольного водоотвода и кабельного лотка Пункта по переработке  
крупнотоннажных контейнеров (инвентарный номер 00017423,  
кадастровый номер 75:06:080115:171) Контейнерного терминала  
Забайкальск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на  
Забайкальской железной дороге.**

**Вопрос:** «В техническом задании в п.1.1 указан Кабель ВБШвнг 4\*240 - 0,4 кВ ГОСТ 31996-2012. Больше нигде информации о вольтаже нет. Просим уточнить вольтаж кабеля – кабели ВБШвнг 4\*240 мм.кв. не могут быть 0,4 кВ. может быть, имелось в виду 1 кВ?»

**Ответ:** Заказчику требуется к поставке - кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВБШвнг 4\*240 – на номинальное переменное напряжение 1кВ. ГОСТ 31996-2012. Соответствующие изменения внесены в документацию о закупке.

Председатель  
Постоянной рабочей группы  
Конкурсной комиссии  
ПАО «ТрансКонтейнер»  
на Забайкальской железной дороге

  
Е.А. Трипутин