

Условные обозначения

	Щит пожарной сигнализации "ЩПС"
	Извещатель пожарный дымовой "ДИП 212-45"
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный "ИП 101-3А-А3R"
	Извещатель магнито-контактный "ИО-102-26"
	Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-10"
	Элемент дистанционного управления электроконтактный "Пуск пожаротушения" ЭДУ 513-3М
	Широкополосный настенный громкоговоритель "СОНАТА-5Л "
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Маяк-24-3М" "Маяк-12-3М"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок уходи".
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Автоматика отключена"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Порошок не входи"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Газ уходи"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Газ не входи"
	Модуль газового пожаротушения с комбинированным пуском "МГП "Импульс-20""
	Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском "МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С)"
	Уходит вверх
	Уходит вниз
	Приходит снизу
	Приходит сверху
1.2.3	№ Прибора, № Шлейфа, № Датчика

						50-18-АПС.РЧ		
						ПАО "ТрансКонтейнер". г.Нижний Новгород, ул. Актюбинская д. 17		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб		Галочкин				Контейнерный терминал Костариха	Стадия	Лист
Проверил		Андрюшкина					РД	2
						Условные обозначения.	ООО «Вектор»	
ГИП		Рязанов						
Утвердил.		Андрюшкина						