



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Камера ВК-1					
П1	Серия 3.006.1-8.1	ПТО.150.180.14	4	922	
1	СТО АСЧМ 20-93	± 3551 L=3500мм	2	145	
2	ГОСТ 10704-91	Ф325х7,0 L=650мм	6	35,7	
ФБ1	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.6.6	4	1960	
ФБ2	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.6.6	18	960	
ФБ3	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.6.6	38	700	
Пм1	Данный лист	Плита монолитная Пм1	1		
Пф1	Данный лист	Плита монолитная Пф1	1		
К1	ТУ 67-12-80-91	КОС 7-3.6	4	50	
К2	ТУ 67-12-80-91	КС 7.3	4	130	
3	Данный лист	Решетка Зумпфа	1	16,12	
4	ГОСТ 3634-99	Люк Т(С250)-ТС.9-60	4	120	
		Бетон В15		3,60	м³
		Бетон В10		1,80	м³
Плита монолитная Пм1					
С121	ГОСТ 23279-85	2С <sup>14</sup> А400-200 <sup>75</sup> 12 А400-200 <sup>100</sup> 360х76	1	35,0	
С122	ГОСТ 23279-85	2С <sup>10</sup> А400-200 <sup>75</sup> 12 А400-200 <sup>100</sup> 360х76	1	25,2	
		Бетон В15		0,46	м³
Плита монолитная Пф1					
С123	ГОСТ 23279-85	2С <sup>14</sup> А400-200 <sup>75</sup> 12 А400-200 <sup>100</sup> 415х415	2	193,5	
		Бетон В15		5,82	м³
Решетка Зумпфа					
5	ГОСТ 5781-82	Ф12 А400 L=700мм	26	0,62	

						ПР - 84/19 - НВ.КЖ		
						ул. Толмачевская, 1 в Ленинском районе г.Новосибирска		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист
ГИП	Ксениаду				09.19		Р	1
Разработал	Барданова				09.19	Камера ВК-1	ООО "ПСК "НИК" г.Новосибирск	
Проверил								
Н.контроль								