

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Наружные сети водоснабжения												
1	Труба ПЭ 100SDR 17-225х13,4 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	386.50							
2	Гильза для пропуска Ф225 через стенки к-ца Ф325*7.0.L=650мм	ГОСТ 10704-91			шт	8	0,92						
3	Врезка водопровода Ф225мм в водопровод пэтФ225мм				шт	2							
4	Задвижка чугунная фланцевая Ду=200мм Ру=1.6МПа			VAG EKO plus	шт	8	12,0						
5	Гильза для пропуска Ф150 через стенки к-ца Ф273*4.5 L=650мм	ГОСТ 10704-91			шт	2							
6	Колодец прямоугольный водопроводный из ж/б 2.5х2.0м,Н=3400мм	ТПР 901-09-11.84 альбом IV			шт	1							
7	Колодец прямоугольный водопроводный из ж/б 3.0х3.0м,Н=3720мм	ТПР 901-09-11.84 альбом IV			шт	1							
8	Люк Т (С250) - Д.1-60	ГОСТ 3634-99			шт	8							
9	Задвижка чугунная фланцевая Ду=150мм Ру=1.6МПа			VAG EKO plus	шт	1	4,0						
10	Фланец со встроенным ПЭ патрубком Ду=200мм Ру=1.6МПа			Hawle (Австрия)	шт	10							
11	ТФ тройник сварной фланцевый Ду=150х200х150 (сталь)	ГОСТ 5525-88			шт	2							
12	Врезка водопровода Ф225мм в водопровод пэтФ150мм				шт	2							
13	Отвод 90° ПЭ100SDR11 удлиненный для стыковой сварки Д=225			ПромСтройПолимер	шт	4							
14	Тройник равносторонний 90° ПЭ100SDR11 литой удлиненный			ПромСтройПолимер	шт	2							
15	Счетчик фланцевый Ду=100	СТВХ-100			шт	2							
16	Фланец со встроенным ПЭ патрубком Ду=150мм Ру=1.6МПа			Hawle (Австрия)	шт	2							
17	Гильза для пропуска Ф225 через стенки к-ца Ф325*7.0.L=250мм	ГОСТ 10704-91			шт	4	0,92						
18	Кран шаровой, латунный, муфтовый PN16 Ду15мм	11Б27п1		ОАО "ПАЗ"	шт	2	0,160						
19	Отвод 45° ПЭ100SDR11 удлиненный для стыковой сварки Д=225			ПромСтройПолимер	шт	8							
20	Труба толстостенная стальная ф530мм для футляра с покрытием весьма	ГОСТ 10704-91			м	105,00							
	усиленной грунтовкой песчано-полимерного типа ГТ-760ин снаружи,												
	антикоррозионным лакокрасочным покрытием по ТУ 2312-001-81136394-2008 -												
	внутри.												
								Пр - 84/19 - НВ.С					
									ул. Толмачевская, 1 в Ленинском районе г.Новосибирска				
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
			ГИП		Ксениаду			08.19	Наружные сети водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
											Р	1	2
			Разработал		Барданова			08.19	Спецификация		ООО "ПСК "НИК" г.Новосибирск		
			Проверил										
			Н.контроль										